



LEGENDA

- ⊕ Złaczka krzyżowa
- ↗ Zwód pionowy, drut Fe/Zn 8mm² wys. 0.5m
- ↗ Zwód pionowy, drut Fe/Zn 8mm² wys. 1m
- ↘ Przewód (drut Fe/Zn 8mm²) odprowadzający prowadzony w rurze samogasnącej PCV; RS16

ZMIANA POZWOLENIA NR 579/18 z DNIA 22.08.2018 ZNAK: BK.16740.5.102.2018.CK					
Temat:	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP				
Adres:	OBRĘB: 0001 AMBROŻÓW, DZ. NR EWID. 243/6				
Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA				Skala:
	Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	1:100
Projektował:	Elektryczna	tech. Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		Data: 05.2022r.
Sprawił:	Elektryczna	mgr inż. Jędrzej Niziołek	SWK/0128/PWBE/17		Nr rys. E6
P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż E N I E					